

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Кушва, городе Верхняя Тура и  
городе Качканар  
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,  
ул. Коммуны, д.78  
тел.(34344) 2-53-00, E-  
mail:mail\_14@66.rosпотrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624300, Свердловская область,  
г. Кушва, Строителей ул., 10

### ПРЕДПИСАНИЕ № 20

#### об устранении выявленных нарушений санитарных правил

от 20.03.2013г

При проведении с 20.02.2013г по 20.03.2013г. плановой выездной проверки  
в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  
школа № 3,

ОГРН 1026601301011

МКОУ СОШ № 3 (г.Кушва) (г. Кушва, ул.Строителей, дом № 10)

рассмотрении представленных документов: Акта проверки от 20.03.2013г

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и  
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а  
именно:

- не соблюдаются требования к зданию образовательного учреждения,
- не соблюдаются требования к помещениям и оборудованию общеобразовательного учреждения,
- не соблюдаются требования к воздушно - тепловому режиму,
- не соблюдаются требования к искусственному освещению,
- не соблюдаются требования к санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного учреждения.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных  
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей на основании п.2 ст.50 Федерального  
закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

предписываю:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Откорректировать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических мероприятий в соответствии с образовательной деятельностью.	СП 1.1.1058-01	п.2.4.	до 12.08.2013г
2.	Довести до требований санитарных норм и правил стены в учебных кабинетах № 16,11 образовательного учреждения.	СанПиН2.4.2.2821-10	п.4.28.	до 12.08.2013г
3.	Довести до требований санитарных норм и правил полы в учебных кабинетах и коридорах образовательного учреждения	СанПиН2.4.2.2821-10	п.4.29.	до 12.08.2013г до 12.08.2014г
4.	Оборудовать учебный кабинет №23 (физики) образовательного учреждения классной доской темно- зеленого цвета. Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими.	СанПиН2.4.2.2821-10	п.5.7.	до 12.08.2013г
5.	Довести до требований санитарных норм и правил	СанПиН2.4.2.	п.5.9.	до

	оборудование кабинетов информатики. Обеспечить конструкцию одноместных столов для работы с ПЭВМ и рабочее место с ПЭВМ стулом в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Обеспечить концентрацию аэроионов отрицательной полярности в воздухе компьютерного класса № 27, в соответствии действующим санитарно-эпидемиологическим нормативам СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений". Обеспечить в компьютерном классе № 27,20 напряженность электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц в соответствии СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.	2821-10 СанПиН 2.2.4.1294-03  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	п.2.4  п11.2 п11.6	12.08.2013г
6.	Обеспечить образовательное учреждение (кабинет №12,13) школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.	СанПиН 2.4.2.2821-10	п.5.13.	до 12.08.2013г
7.	Довести параметры относительной влажности в помещениях общеобразовательного учреждения до нормативных величин в соответствии с требованиями установленным СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".	СанПиН 2.4.2.2821-10	п.6.4.	До 20.02.2014г
8.	Довести параметры искусственной освещенности в помещениях общеобразовательного учреждения до нормативных величин в соответствии с требованиями установленным СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк.	СанПиН 2.4.2.2821-10	п.7.2.4	До 20.02.2014г
9.	Запрещается использовать помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря не по назначению: - упорядочить хранение уборочного инвентаря, хранить уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте, -своевременно проводить по окончании уборки обработку, ополаскивание, промывают с использованием моющих средств, и просушку уборочного инвентаря, -выделить место для хранения личных вещей работников образовательного учреждения.	СанПиН 2.4.2.2821-10	п.12.12 п.12.11	До 12.08.2013г
10.	Обеспечить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию работников образовательного учреждения	СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 3.1./3.2.1379-03	п.13.1  п.8.2.	до 12.08.2013г

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Кушва, городе Верхняя Тура и городе Качканар

в срок до 13.08. 2013г по пунктам № № 1,2,3, 4,5,6,9,10

в срок до 21.02. 2014г по пунктам № № 7,8

в срок до 13.08. 2014г по пунктам № № 3.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию

1.План мероприятий «Об устранении выявленных нарушений санитарных правил и доведения ОУ санитарным нормам и правилам» с указанием сроков выполнения, финансирования, согласования с Начальником управления образования Кушвинского городского округа и утвержденный главой Кушвинского городского округа. В план включить конкретные мероприятия по доведению образовательного учреждения до требований санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

в срок до 20.04. 2013г

2. Протоколы исследований параметров микроклимата, искусственной освещенности.  
в срок до 21.02. 2014г

3. Протоколы исследований параметров ЭМИ, аэроионов,  
в срок до 13.08. 2013г

3. По остальным пунктам предписания представить документированную информацию (сметы, счета-фактуры, акты выполненных работ) в соответствии с установленными сроками

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

<small>должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность</small>	
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Кушва, г.В.Тура и г.Качканар	 <b>Василенко Станислав Григорьевич</b>
<small>должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор</small>	<small>подпись</small> <small>ФИО</small>
Предписание получил на 3-х листах : <i>И.О. директор МКОУ СОШ №3</i>	<i>20.05.2013 г.</i>
<small>должность, ФИО</small>	<small>дата</small>
Место выдачи предписания: <b>624300, Свердл.область, г.Кушва, ул. Коммуны, д.78</b>	
<small>либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания</small>	